

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Брянской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Брянску

г. Брянск, ул. Дуки д.59, тел. 599-111 (доб.211)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ № 4/3/1

**по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области
гражданской обороны**

24 июля 2018 г.

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Брянска имени К.И. Пушкиной с углубленным изучением отдельных предметов», г. Брянск, ул. Луначарского,41

2. Директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Брянска имени К.И. Пушкиной с углубленным изучением отдельных предметов» Кадубину Михаилу Александровичу

(наименование, адрес федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления – физического лица, индивидуального предпринимателя) (должность, фамилия, инициалы должностного лица/руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Руководствуясь федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 305 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны», в период с 20.07.2018г. по 24.07.2018г., во исполнение распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Брянску, подполковника внутренней службы Агеенко А.М. от «09» июля 2018 г. № 4 проведена плановая проверка Старшим инспектором ОНДПР по г. Брянску, капитаном внутренней службы Якушевым В.П., инспектором ОНДПР по г. Брянску, старшим лейтенантом внутренней службы Зайцевой Н.А., по выполнению требований установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области гражданской обороны Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Брянска имени К.И. Пушкиной с углубленным изучением отдельных предметов», г. Брянск, ул. Луначарского,41

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора государственного инспектора по пожарной безопасности, государственного инспектора по техническому надзору и его адрес)

совместно с: директором Кадубиным Михаилом Александровичем, заместителем директора АХЧ Прокошиной Татьяной Сергеевной
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указываются только выполненные)
-------	--	--	-----------------	---

нарушения				
1	2	3	4	5
Убежище, эксплуатирующееся как укрытие инв. № №167-32, 168-32				
1	Не назначено ответственное должностное лицо, в обязанности которого входит организация правильного учета ЗС ГО, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования.	п. 1.3, Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. Регистрационный N 4317	15.07.2019г.	
2	Не организовано выполнение работ по ремонту и обслуживанию помещений и оборудования ЗС ГО в соответствии с проектно-сметной документацией (так же не разработана)	п. 1.3, Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. Регистрационный N 4317	15.07.2019г.	
3	Не создано звено по обслуживанию ЗС ГО в мирное время с последующим его обеспечением средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно примерным нормам оснащения (табелизации)	п. 1.4, п. 1.5, прил.2, Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. Регистрационный N 4317	15.07.2019г.	
4	Отсутствуют подставки под защитно-герметическими дверьми на входе в ЗС ГО, защитно - герметические двери находятся в неисправном состоянии	п. 3.2.5, п. 3.2.11, Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. Регистрационный N 4317	15.07.2019г.	
5	Внутренняя система водоснабжения ЗС ГО находится в неисправном состоянии	п. 3.2.11, п.3.2.2, Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. Регистрационный N 4317	15.07.2019г.	
6	Не обеспечена герметичность ЗС ГО	п. 3.2.1, Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003 г.	15.07.2019г.	

		Регистрационный N 4317	
7	<p>Не обеспечено хранение в ЗС ГО следующей документации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений. 2. Журнал оценки технического состояния ЗС ГО. 3. Сигналы оповещения гражданской обороны. 4. План перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых. 5. План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации. 6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств. 7. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. 8. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО. 9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО. 10. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО. 11. Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования. 12. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты. 13. Инструкция по противопожарной безопасности. 14. Правила поведения укрываемых в ЗС ГО. 15. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью. 16. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования. 17. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения. 18. Список телефонов. 	<p>Раздел 3.6. Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. Регистрационный N 4317</p>	15.07.2019г.
8	<p>Не проводятся ежегодные осмотры и комплексные оценки технического состояния ЗС ГО (отсутствует порядок проведения ежегодных осмотров и оценок ЗС ГО)</p>	<p>п. 4.1.1. Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. Регистрационный N 4317</p>	15.07.2019г.

9	Не установлен порядок обозначения ЗС ГО, маркировки внутреннего оборудования, нанесения порядковых номеров дверей, установки указателей движения к ЗС ГО в случае перевода на военное время	п. 6.2.1. Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. Регистрационный N 4317	15.07.2019г.
---	---	--	--------------

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений установленных требований в области гражданской обороны. При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения. Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны будет проведена в рамках внеплановой проверки в третьем квартале 2019г.



Старший инспектор ОНДПР по г. Брянску капитан внутренней службы Якушев В.Н.

Инспектор ОНДПР по г. Брянску старший лейтенант внутренней службы Зайцева Н.А.

Предписание для исполнения получил:



Директор МБОУ «СОШ №5 г. Брянска имени К.И. Пушкиновой с углубленным изучением отдельных предметов»
Кадубин М.А. ✓

(подпись, фамилия, инициалы)

Телефон доверия Главного Управления МЧС России по Брянской области 599-000